

1. 名稱	處理地下供應主喉一般氣體燃料洩漏
2. 編號	EMGAOR307A
3. 應用範圍	處理地下供應主喉一般情況的氣體燃料洩漏意外。
4. 級別	3
5. 學分	3
6. 能力	<p style="text-align: center;"><u>表現要求</u></p> <p>6.1 處理地下供應主喉一般氣體燃料洩漏的知識和原理</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ 了解地下供應主喉的設計及路徑、總掣位置 ◆ 理解地下公用設施圖 ◆ 分辨不同公用設備 ◆ 認識有關氣體燃料供應主喉的工業安全知識 <p>6.2 處理地下供應主喉一般氣體燃料洩漏的方法和程序</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ 判斷氣體燃料洩漏的嚴重程度，即時作出合適的措施 ◆ 正確地關閉供氣閥門，停止供氣 ◆ 正確地操作手提氣體探測儀 ◆ 利用手提氣體探測儀尋找準確漏氣位置 ◆ 與在場消防員及警員作出適當的配合 ◆ 在氣體洩漏不受控制時確保生命財產安全 <p>6.3 處理地下供應主喉一般氣體燃料洩漏的專業知識和責任</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ 認識有關地下公用設施有關安裝的基本法例規則 ◆ 應用香港法例第 51 章中附屬法例，氣體安全(裝置及使用)規例中的所有規定 ◆ 應用氣體生產及供應工作守則 GPS01:『避免氣體喉管構成危險』規例中的所有規定 ◆ 應用其他有關的氣體法例、工作守則

7. 評核指引	此能力單元的綜合成效要求為： (i) 處理地下供應主喉一般情況的氣體燃料洩漏意外。
8. 備註	此能力單元持有者，應擁有 EMGADE101A【氣體燃料應用基本知識】、EMGAOR301A【處理房產內一般氣體燃料洩漏】的能力。