

保安服務業 《 能力標準說明 》 能力單元

「實體保安及科技支援」職能範疇

| | |
|------|---|
| 名稱 | 管理客戶場地保安系統的測試及啟用 |
| 編號 | 107674L4 |
| 應用範圍 | 此能力單元適用於為持有第 III 類別保安工作牌照的香港公司工作，並提供保安系統及設備的設計、安裝、維修和 / 或維護等相關服務的督導級及以上的保安人員。它包括了管理客戶場地保安系統測試及啟用的能力。 |
| 級別 | 4 |
| 學分 | 2 |
| 能力 | <p>表現要求</p> <p>1. 對保安系統的測試及啟用須具備的知識：</p> <p> 能夠：</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 描述《保安及護衛服務條例》(第 460 章)對保安人員從事設計、安裝、維修和 / 或維護保安系統和設備，要持有有效的丁類保安人員許可證的要求 ● 描述電力條例(第 406 章)對所有從事電力工作人員需向機電工程署註冊成為電業工程人員的要求 ● 描述公司在測試及啟用保安系統方面的政策、程序和指引 ● 描述保安系統測試及啟用的不同階段和標準 ● 描述客戶對保安系統的功能、技術及操作的規範 ● 描述保安系統的部署、配置、傳輸、終止及控制 ● 描述保安系統的不同組件及在場地每個組件的功能 ● 描述場地的實體環境 <p>2. 管理客戶場地保安系統的測試及啟用</p> <p> 能夠：</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 與客戶協調測試及啟用時間表，及每個階段的工作範圍和測試標準 ● 在現場進行測試及啟用之前，製定措施及控制，包括： <ul style="list-style-type: none"> ○ 安排測試系統組件及將會安裝在現場的設備，以確保它們符合客戶的技術規範，並在安裝前能正常運作 ○ 安排完整的圖表，以顯示現場保安系統組件和設備的分佈，及系統的佈線和配置 ● 安排安裝在現場的組件及設備的檢查，以確認它們已正確安裝，並能根據客戶的規格運作 ● 與客戶一起在現場審查，確認系統組件及設備的安裝和功能均符合規定 ● 安排檢查系統的接線和配置，確認其符合客戶的規格 ● 部署足夠的人力，與客戶和 / 或保安控制中心人員一起左現場測試及啟用系統，確認系統性能符合客戶的技術、功能和操作規範 ● 跟進發現的故障和失誤，直到問題解決為止 ● 在完成所有測試及啟用及修正活動，並符合規定要求後，才將系統移交給客戶 ● 保持所有測試及啟用活動和結果的正確記錄，並根據測試及啟用後接受的標準來監測系統的性能 |
| 評核指引 | <p>此能力單元的綜合成效要求為：</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 管理客戶場地保全系統的測試及啟用，並確認系統符合客戶的技術、功能和操作規範；及 |

保安服務業 《能力標準說明》 能力單元

「實體保安及科技支援」職能範疇

| | |
|----|--|
| | <ul style="list-style-type: none">• 監控測試及啟用活動，確保它們按照協議的範圍，時間表和標準執行，並保持測試及啟用行動和結果的適當記錄。 |
| 備註 | |